



Kritiske forsyninger

Din nødforsyning er ikke mere sikker end det svageste led eller den situation du ikke så mulig.

Hvordan 15 sekunder uden strøm kan lukke et helt serverrum, til trods for UPS forsyning, separate nødgeneratorer og nød køl m.m.

Fredag den 19. august mistede vi 10Kv forsyningen udefra til Hvidovre Hospital i ca. 1 time og 20min.

- UPS forsyningen virkede som den skulle.
- Vores 5 hoved diesel generatorer startede som de skulle og havde overtaget forsyningen på 15 sekunder.

På en hvilken som helst anden da ville dette ikke være et problem, men den fredag var 30grader og luftfugtighed lå tæt på 100.



- Netop den høje luftfugtighed fik samtlige 6 downflow units til at fejle, de 15 sekunder uden strøm fik den store mængde fugt til at udløse flod sensoren.
- Den høje temperatur var medvirkende årsag til at det kun tog 15 minutter fra vi mistede kølingen til samtlige servere havde nået kritisk temperatur og lukkede ned.



Submit Now showing: Thu Aug 18 12:44:07 2022 >>> Fri Aug 19 12:44:07 2022 (1 days 00:00:00)

