

Referat

den 20.8 2019

Emne: Hospitalsrelaterede luftarter

Formål med mødet: Lidt blandet, intet overordnet tema.

Anvendelse af mødets resultat: Visdom ☺

Data om mødet

Dato: 20/08/2019

Tid: 9.30-14.00

Sted: OUH, Nyt Odense Universitetshospital

Gisholmvej 2 A

5260 Odense

Bjarne Brisson, 2465 2924

Mødedeltagere:

Der var mødt ca. 28 friske deltager op.

| | Dagsorden | Referat: |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.30-10.00 Bjarne Brisson/Lars Sloth | Velkomst rundstykker og kaffe | Bjarne indledte med en fin gennemgang af det nye OUH. En sjov/god ting er at der stort set ikke er kælder i byggeriet. |
| 10.00-10.05 Lars Sloth | Sidste mødes referat og indflyvning | Sidste mødes referat blev kommenteret af Sune, BUSCH, vedr. sammenblanding af vakuum, AGS og DIS. Det er "forbudt", og Sune sender noget frem herpå. |
| 10.05-10.45 Bjarne Brisson | Krav til ansvar og organisation der er beskrevet i ISO9396 og HTM | Bjarne lavede en fin introduktion til ISO 7396, ansvarsfordeling og forebyggende vedligehold. Bjarne's slides er vedlagt som bilag. Indlægget udmøntede sig i et par tema'er til næste mødes dagsorden, da der var enighed om at det her skal vi have taget stilling til. |
| 10.45-11.30 Hans Bloch | Test af gassystem | Hans fortalte om, hvorledes de havde angrebet opgaven med at teste deres anlæg. Bl.a. at anlæg, hvor forsyningen ikke var på plads, her måtte man teste et anlæg adgangen og derefter tage trykket af. Et OBS-punkt var bl.a. udfordringer med urenheder i flasker, hvor det anbefales at benytte filtre. |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.30-12.00 Lars Sloth | Beslutningsskema for at opnå et godt anlæg (vedhæftet som bilag) | For at sikre at etablering anlæg gribes korrekt an fra starten, har der været snakket om et beslutningsskema. Dette blev gennemgået og er vedlagt som bilag. |
| 12.00-12.30 | Frokost & Networking | |
| 12.30-13.15 Bjarne Brisson | Debat om "Best practise inden for test af nødsystemer" | Bjarne indledte lidt provokerende med at uddele arbejdsopgaver til tilhørende. Formålet var dog reel, at opstarte en diskussion omkring metoderne, tidsterminer og ansvaret for test af nødsystemer. Der var en livlig diskussion, og bl.a. blev brandstrategien berørt mht. opbevaring af lokale trykflasker. |
| 13.15-13.45 Lars Sloth | Debat om sikring af anlæg, som er færdige, men ikke i drift | Det blev vendt, hvorledes vi sikrer færdigmeldte rørinstallationer for konterminering. Metoden er at opretholde et svagt overtryk i røret, som er overvåget. |
| 13.45-14.00 Lars Sloth | Afrunding og næste møde, herunder emner | Næste møde afholdes hos Strandmøllen d. 21/1-2020. Strandvejen 895, 2930 Klampenborg Dagsordenspunkter til næste møde: <ul style="list-style-type: none"> - Debat: Hvilket regelsæt er hospitalerne underlagt ? v. Lars Sloth - Debat: Krav til organisation v. Lars Sloth - MDR 745 v. Edmund Christiansen - Brug af Lattergas v. Jørgen Olsen Referant: Lars Sloth |