

## FSTA fagnetværksmøde – Ventilation

<b>Dagsorden og referat – møde 12</b>	
<b>Emne:</b> Fagnetværksmøde for ventilation <b>Formål:</b>	
<b>Data for mødet:</b> <b>Dato:</b> 01-11-2023 <b>Tid:</b> 09:30-14:00 <b>Sted:</b> Aalborg Universitetshospital, Administrationsbygning Urban, Hobrovej 42 D, 1. sal, 9000 Aalborg	<b>Referent:</b> Lars Christian de Claville <b>Deltagere:</b> Fysisk: 10 Online: 1

Tid	Dagsorden	Referat
09:30	Velkomst	Velkomst af René
10:00 10:15	Sidste mødes referat (07-09-2023)	Gennemgået af Lars
10:15 12:15	1. R3: Opsummering på kommentarer til afsnit 2 omkring OP-stuer. (Jan)  2. Hvem skal arbejde videre med R3? Er det alle eller en udvalgt gruppe? (Lars)  3. Luftfugtighed og opbevaring af sterile vare	1.1. Der snakkes om, hvordan vi skal gennemgå kommentarerne. Der er i alt 44 kommentarer til afsnit 2. Dette er en stor mængde at gennemgå nu. Jan får lavet et dokument med linjenumre, så det er nemmere at kommentere senere.  1.2. Nogle punkter kan eventuelt løses med et dansk annex med regler, som gælder for Danmark. Dette var det, der blev stemt for på møde 11.  1.3. Der er også mulighed for at lave en "Pixibogsudgave" på dansk.  1.4. Der diskuteres, hvordan man skal arbejde med løbende kommentarer til kapitel 2. Det blev besluttet at gennemgå alle punkter nu – se kommentarer i skemaet. De første 11 spørgsmål blev gennemgået nu.  2.1. Disse personer arbejder videre med kommentarerne til R3 og arbejder videre med guiden:  - Annex'et: Jan, Flemming, Henrik, Lars og Daniel - Hygiejne: Pernille, Elsebeth, Mitte og René P. - QA (Udkast til URS og/eller KS): Jan



		<p>3.1. Elsebeth vil forsøge at undersøge, hvor kravet på 70% luftfugtighed kommer fra.</p> <p>3.2. Problemerne med høj luftfugtighed i det varme efterår, der har været i år, blev diskuteret. Det er relevant at vide, om det er et krav eller ej. Pernille oplyser, at der stilles krav til indpakningen af sterile vare og at de skal kunne holdes sterile til 70% luftfugtighed.</p> <p>3.3. Pernille og Mitte gennemgår, hvordan arbejdsgangen er på OP-stuerne i forhold til de sterile varer.</p> <p>3.4. De sterile vares vej fra centralen til de er brugt skal beskrives i forhold til krav. Om det skal beskrives i en dansk FSTA udviklet standret eller i det danske annex er uklart.</p>
12:15 12:45	Frokost og networking	
12:45 13:30	<p>1. Besøg og kig på ventilationsanlæg på Nyt Aalborg Universitetshospital (Rene)</p> <p>2. Kommende vejledninger i forhold til eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sterilcentraler (tages muligvis i R3, dette følger Jan op på)</li> <li>- Sterillager (opbevaring og håndtering af steril vare)</li> <li>- GMO-rum</li> <li>- GMP-rum</li> <li>- D&amp;V – vejledning til OP</li> <li>- Procesventilation</li> </ul> <p>3. Aktuelle punkter fra sidste møde, som ikke blev nået</p>	<p>1.1. Rundvisning på NAU (ventilation og sterilcentral)</p> <p>2.1. Det blev besluttet at vente med at tage hul på yderligere opgaver indtil R3 vejledningen og det danske annex er færdigt.</p> <p>3.1. Dette blev ikke drøftet</p>
13:30	Kommende emner	
13:45	Næste møde (dato, tid og sted)	Online møde: Mandag den 8/1-24 fra 9:30-12:00

Dato: 01-11-2023



		Fysisk møde: Torsdag den 29/2-24 fra 9:30-14:00 hos Camfil (Stig er vært og han undersøger om det bliver i Aarhus eller Skovlunde)
--	--	--